

RANP 5 - 2008

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO ANP Nº 5, DE 26.2.2008 - DOU 27.2.2008

Revogada pela Resolução ANP nº [51](#), de 30.11.2016 - DOU 2.12.2016 - Efeito a partir de 2.12.2016

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições, tendo em vista as disposições da Lei nº [9.478](#), de 6 de agosto de 1997, e a Resolução de Diretoria nº 125, de 19 de fevereiro de 2008,

Considerando que é atribuição legal da ANP regular as atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, definido na Lei nº [9.847](#), de 26 de outubro de 1999, como de utilidade pública;

Considerando a necessidade de atualizar a norma técnica adotada pela ANP referente aos critérios de segurança a serem observados para a área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinados ou não à comercialização; e

Considerando a publicação da http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Legislacao/Resolucoes/2008/res_anp_5_2008_anexoI.pdf Norma NBR 15514:2007 - Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinados ou não à comercialização - Critérios de segurança, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, resolve;

Considerando que a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT autorizou à ANP a transcrever o conteúdo da http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Legislacao/Resolucoes/2008/res_anp_5_2008_anexoI.pdf ABNT NBR 15.514:2007 Versão corrigida 2008 - Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP) destinado ou não à comercialização - Critérios de segurança, bem como o de suas posteriores alterações/atualizações;

[\(Nota\)](#)

Art. 1º Fica adotada, pela ANP, a http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Legislacao/Resolucoes/2008/res_anp_5_2008_anexoI.pdf Norma NBR 15514:2007, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, para fins de estabelecimento dos critérios de segurança das áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinados ou não à comercialização.

Art. 2º Somente será permitida a instalação de área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP em imóvel também utilizado como moradia ou residência particular desde que haja separação física em alvenaria entre estes e acessos independentes, com rotas de fuga distintas em caso de acidente, sendo respeitadas as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na

http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Legislacao/Resolucoes/2008/res_anp_5_2008_anexoI.pdf Norma NBR 15514:2007 e observadas as posturas estadual e municipal.

Art. 2º-A O conteúdo da ABNT NBR 15.514:2007 Versão corrigida 2008 - Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP) destinado ou não à comercialização - Critérios de segurança, ficará disponível no sítio da ANP em <http://www.anp.gov.br> para fins de consulta por parte da sociedade.

[\(Nota\)](#)

Das Disposições Transitórias

Art. 3º A empresa que possui Certificado do Corpo de Bombeiros, dentro da data de validade, emitido nos termos da Portaria DNC nº [27](#), de 16 de setembro de 1996, terá, até sua próxima renovação, prazo para se adequar à http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Legislacao/Resolucoes/2008/res_anp_5_2008_anexoI.pdf Norma NBR 15514:2007.

Parágrafo único. Caso o prazo para renovação do Certificado do Corpo de Bombeiros, de que trata o caput deste artigo, se extinga em até 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data de publicação desta Resolução, ou possua data de validade indeterminada, a empresa terá 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data de publicação desta Resolução, para se adequar à http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Legislacao/Resolucoes/2008/res_anp_5_2008_anexoI.pdf Norma NBR 15514:2007.

Art. 4º Novas áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP terão o prazo de até 270 (duzentos e setenta) dias a partir da data de publicação desta Resolução, para se adequarem à http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Legislacao/Resolucoes/2008/res_anp_5_2008_anexoI.pdf Norma NBR 15514:2007, devendo, nesse período, observar a Portaria DNC nº [27](#), de 16 de setembro de 1996 ou a Norma NBR 15514:2007.

Das Disposições Finais

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Art. 6º Fica revogada a Portaria DNC nº [27](#), de 16 de setembro de 1996, em 270 (duzentos e setenta) dias a partir da data de publicação desta Resolução.

HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA